



170021131268



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

防爆合格证

证 号： CCRI 18.2200X

单 位： 上海洛丁森工业自动化设备有限公司
地 址： 上海市闵行区颛桥镇园区北路 315 弄 118 号 3 栋北二楼
产 品 名 称： 多参数流量变送器
型 号 规 格： RP1005
防 爆 标 志： Ex ia IIC T6 Ga
技 术 文 件： Q/LDS 002-2018
图 号： RP1005-000
备 注： 1. 额定电压： DC 24V，使用时需选用与之本安参数相匹配的安全栅，
本产品本安参数 $U_i: 28VDC$ ， $I_i: 93mA$ ， $P_i: 0.65W$ ， $C_i: 0.01 \mu F$ ， $L_i: 0mH$ ；
2. 外壳防护等级为 IP66；
3. 后缀“X”表示产品需防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010 ， GB 3836.4-2010 ， GB/T 4208-2017

发 证 日 期： 2018 年 10 月 9 日

有 效 期 至： 2023 年 10 月 8 日

批 准：



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。
中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号
防爆合格证查询网址：<http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话：010-84262992